

Descriptif produit

Dispositif passerelle de gestion de l'installation MyHOME déportée et locale par APP MyHomeBticino et MyHomeLegrad, et MHVisual et Supervision Gadget uniquement pour le rappel des scénarios (sans programmation).

Fonctions disponibles : Éclairage, automation, régulation thermique et gestion de l'énergie.

Fonctions non disponibles : Portiers-vidéos, Diffusion sonore, Anti-vandale, Gestion avancée volets roulants, Ligthing, Scénarios avancés.

Peut également être utilisé comme passerelle de configuration virtuelle des dispositifs par le logiciel MyHOME_Suite.

Caractéristiques techniques

Alimentation par BUS SCS :	18 – 27 Vcc
Consommation :	30 mA
Plage de température de fonctionnement :	de 5 °C à 40 °C

Dimensions

Encombrement : 1 module DIN

Configuration


Le Basic Gateway (passerelle base) doit être configuré sur le portail internet.

Avertissement :

- Le dispositif ne peut pas être utilisé comme passerelle de développement (SDK) pour App tiers ni comme passerelle d'intégration (drivers Vantage etc.), utiliser la passerelle F454) ;
- Ne supporte pas l'ouverture simultanée de plus de 5 socket ;
- Fonctionnement su App tiers non garanti.

Il est obligatoire de saisir des questions et réponses liées à la sécurité : au cas où vous perdriez votre mot de passe, il vous sera demandé de répondre à ces deux questions et le mot de passe sera réinitialisé à la valeur par défaut (basic_gw), ce qui vous permettra de mémoriser un nouveau mot de passe.

NB. C'est le seul moyen de récupérer la PSW.



Légende

1. Connecteur RJ45 réseau données Ethernet
2. Voyant (LED) : Led bicolore rouge/verte
Signalisations : clignotant rouge 1 sec on /1 sec off = recherche réseau Ethernet
Clignotant vert 1 sec on/3sec off = réseau Ethernet trouvé
3. Poussoir :
 - pour saisir l'adresse fixe de réseau par défaut 192.168.1.5, mask 255:255:255:0 alimenter le dispositif en maintenant la pression sur le poussoir pendant 3 secondes (la LED clignote rouge, puis verte, puis de nouveau rouge). Cette adresse est perdue au redémarrage suivant.
 - appuyer 10 secondes pour redémarrer le dispositif (vert clignotant rapide 0.5 secondes);
 - appuyer 20 secondes pour redémarrer le dispositif et programmer la sélection dynamique de l'adresse IP (vert clignotant plus rapide 0.25 secondes)
4. Bornes de connexion au BUS SCS